


## Installation guide

### Strainer

FIA 15-200


148R9551



FIA 15-200

1

#### Maintenance




Max. torque


	Nm	LB-ft
DN 15-20	21	15
DN 25-32-40-50	44	32
DN 65	74	54
DN 80	44	32
DN 100	75	53
DN 125-150	183	135
DN 200-300	370	272

3

2



148R9551



Info for UK customers only: Danfoss Ltd., 22 Wycombe End, HP9 1NB, GB

4

Імпортер:ТОВ з ім. "Данфосс ТОВ" 04080, Київ 80, н/с 168, Україна

## ENGLISH

### Refrigerants

Applicable to HCFC, HFC, R717 (Ammonia), R744 (CO<sub>2</sub>) and all flammable refrigerants.

The strainer is only recommended for use in closed circuits. For further information please contact your local Danfoss sales office.

### Tightening

Tighten the top cover with a torque wrench, to the values indicated in the table (fig. 3). Please note that the table (fig. 3) containing maximum torque must be adhered to and never exceeded. If the drain valve has been chosen as accessory, the drain plug should be replaced by the drain valve.

### Colours and identification

The FIA strainers are painted with a red oxide primer in the factory. Precise identification of the strainer is made via the ID plate on the top cover, as well as by the stamping on the strainer housing. The external surface of the strainer housing must be protected against corrosion with a suitable protective coating after installation and assembly. Be sure to protect the ID plate when repainting the strainer.

### Maintenance

#### Mounting of accessory: Filter bag (fig. 4)

A 50μ filter bag (pos. E), especially for commissioning of the plant, can replace the normal strainer insert. Mount the filter bag (held in place by the filter holder) and be sure to place the filter bag correctly in the strainer as shown in fig. 4. The flow must go into the filter bag cavity and out or else the bag will not function properly.

#### Dismantling the strainer (fig. 3)

Before servicing the strainer, isolate it from the system and remove all refrigerant by evacuation to zero pressure. Check for refrigerant pressure before unscrewing and removal of the top cover.

The strainer insert must be removed without any use of tools.

#### Cleaning

Clean the strainer insert using an appropriate solvent by flushing and brushing. The use of strong acids cannot be recommended. The strainer insert must be wiped or blown dry before inspection. If the insert is damaged or the sediments cannot be removed, the strainer insert must be replaced.

#### Assembly

Remove any dirt from the housing before the strainer is assembled.

#### Replacement of gasket

Change the gasket for the top cover (pos. C) and drain plug. Check that the strainer insert is correctly placed before remounting the top cover and bolts (pos. A).

#### Tightening (fig. 3)

Tighten the top cover bolts (pos. A) with a torque wrench according to the table in fig. 3. Use only original Danfoss parts (including gaskets) for replacement. Materials of new parts are certified for the relevant refrigerant. In cases of doubt, please contact your local Danfoss sales office.

## DEUTSCH

### Kältemittel

Anwendbar für HFCKW, HFKW, R717 (Ammoniak), R744 (CO<sub>2</sub>) und alle brennbaren Kältemitteln.

Der Filter ist nur für die Verwendung in geschlossenen Kreisläufen empfohlen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Danfoss.

### Temperatur- und Druckbereich

-60/+150°C

FIA 15-200:

Die Filters sind für einen max. Betriebsdruck von 52 bar (754 psig) ausgelegt.

### Installation

#### Hinweis:

Das Filtergehäuse ist bei Lieferung nicht mit Filtersieb oder Zubehör ausgestattet.

Der Filter muss mit dem Kopfdeckel nach unten eingebaut werden und der Durchfluss muss in Pfeilrichtung auf dem Filtergehäuse zum Kopfdeckel geleitet werden (Abb. 1). Das Filtersieb darf erst nach Schweißarbeiten eingesetzt werden.

Der Filter ist für eine hohen Innendruck ausgelegt. Das Verrohrungssystem sollte jedoch das Risiko von Flüssigkeitslecks zu verhindern und das Risiko von Hydraulikdruckverursachungen durch Wärmeausdehnung zu minimieren. Es muss sichergestellt werden, dass der Filter vor Druckstößen wie Flüssigkeitsschlägen im System geschützt ist.

### Empfohlene Durchflussrichtung

Der Filter muss mit dem Durchfluss in Pfeilrichtung auf dem Filtergehäuse zum Kopfdeckel eingebaut werden (Abb.

1). Durchfluss in der entgegengesetzten Richtung ist nicht zulässig.

### Schweißen

Der Kopfdeckel muss vor dem Schweißen entfernt werden (Abb. 2), um Beschädigung an der Dichtung zwischen Filtergehäuse und Kopfdeckel zu verhindern. Nur mit dem Filtergehäusewerkstoffverträglich Werkstoffen und Schweißverfahren dürfen beim Schweißen des Filtergehäuses verwendet werden.

Der Filter sollte nach dem Schweißen und vor dem Zusammenbau innen gereinigt werden, um Schweißüberreste zu entfernen.

Das Entfernen des Kopfdeckels kann entfallen, wenn: Die Temperatur im Bereich zwischen Ventilgehäuse und Kopfdeckel während des Schweißens +150 °C nicht überschreitet.

Diese Temperatur hängt sowohl vom Schweißverfahren als auch von der Kühlung des Filtergehäuses während des eigentlichen Schweißens ab. (Kühlung kann zum Beispiel sichergestellt werden, indem ein nasses Tuch während des Schweißvorgangs um das Filtergehäuse gewickelt wird).

Es ist sicherzustellen, dass kein Schmutz, keine Schweißüberreste usw. während des Schweißens in den Filter gelangen. Das Filtergehäuse muss nach dem Einbau frei von Beanspruchungen (externen Belastungen) sein. Filter dürfen nicht im Systemen eingebaut werden, in denen die Auslassseite des Filters zur Atmosphäre offen ist.

Die Auslassseite des Filters muss immer an das System angeschlossen oder fest verschlossen werden, zum Beispiel mit einem angeschweißten Endblech.

### Zusammenbau

Vor dem Zusammenbau Schweißüberreste und Schmutz von Rohleitungen und Filtergehäuse entfernen. Bevor das Filtersieb in den Kopfdeckel eingesetzt wird, ist sicher zu stellen, dass es die richtige Größe hat. Auch sicherstellen, dass die Dichtung nicht beschädigt ist.

Das Filtersieb (Pos. D) von unten einsetzen. Das Filtersieb hat leichte Presspassung im Gehäuse, es werden keine Dichtungen oder O-Ringe verwendet. Wenn Magnete als Zubehör gewählt wurden, sollten diese vor der Montage des Deckels am Kopfdeckel befestigt werden.

### Anziehen

Den Kopfdeckel mit einem Drehmomentschlüssel anziehen (Werte bitte in der Tabelle Abb. 3 entnehmen. Bitte beachten, dass es sich hierbei um maximalwerte handelt, die niemals überschritten werden dürfen). Wenn das Ablassventil als Zubehör gewählt wurde, sollte der Ablasstopfen durch das Ablassventil ersetzt werden.

### Farben und Kennzeichnungen

Die FIA-Ventile werden ab Werk mit Rotoxid grundiert. Eindeutige Kennzeichnung des Ventils erfolgt über den Kennring am Kopfdeckel sowie die Prägung am Ventilgehäuse. Die Außenfläche des Ventilgehäuses muss nach dem Einbau und dem Zusammenbau mit einer geeigneten Schutzbeschichtung gegen Korrosion geschützt werden. Beim Neulackieren des Ventils wird Schutz des Kennschildes empfohlen.

### Wartung

#### Einbau des Zubehörs:

**Filtersack (Abb. 4)**  
Ein 50-μ-Filtersack (Pos. E) kann das normale Filtersieb speziell für die Inbetriebnahme der Anlage ersetzen.

Beim Einbau des Filtersacks, der über einen Filterhalter befestigt wird, muss außerste Vorsicht walten gelassen werden, um den Filtersack wie in Abb. 4 gezeigt in den Filter richtig einzusetzen. Der Durchfluss muss in den Filtersackhohlräumen gehen, da anderfalls der Filtersack nicht einwandfrei funktioniert. Die Funktionsfähigkeit des Filters ist nur gegeben, wenn auf die richtige Durchflussrichtung des Filterventils geachtet wurde.

#### Zerlegen des Filters (Abb. 3)

Vor der Wartung von Filterventilen sind diese vom System zu trennen und sämtliches Kältemittel aus der Anlage zu evakuieren. Vor dem Abschrauben und Entfernen des Kopfdeckels ist der Kältemitteldruck zu überprüfen. Das Filtersieb muss ohne Werkzeug ausgebaut werden.

#### Reinigung

Das Filtersieb kann mit einem entsprechenden Lösungsmittel durch Spülens und Bürsten gereinigt werden. Von der Verwendung starker Säuren wird abgeraten. Das Filtersieb sollte vor der Überprüfung abgewischt oder trocken geblasen werden. Ist das Filtersieb beschädigt oder können die Schmutzrückstände nicht entfernt werden, muss das Filtersieb ersetzt werden.

#### Zusammenbau

Vor dem Zusammenbau des Filters jeglichen Schmutz vom Gehäuse entfernen.

#### Austausch der Dichtung

Es wird empfohlen, die Dichtung für den Kopfdeckel (Pos. C) und Ablasstopfen immer auszutauschen. Sicherstellen, dass das Filtersieb richtig eingesetzt ist, bevor der Kopfdeckel und die Schrauben (Pos. A) wieder angebracht werden.

#### Anziehen (Abb. 3)

Die Kopfdeckelschrauben (Pos. A) mit einem Drehmomentschlüssel auf die Werte in der Tabelle in Abb. 3 anziehen.

Nur Originalteile von Danfoss einschließlich Dichtungen zum Austausch verwenden.

Werkstoffe neuer Teile sind für das betreffende Kältemittel zertifiziert. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an Danfoss.

## FRANÇAIS

### Fluides frigorigènes

Applicable aux fluides frigorigènes HCFC, HFC, R717 (ammoniac), R744 (CO<sub>2</sub>) et à tous les fluides frigorigènes inflammables.

Ce filtre est préconisé uniquement pour les circuits fermés. Contactez Danfoss pour de plus amples informations.

### Plage de pressions et de températures

-60/+150 °C

FIA 15-200

Les filtres sont conçus pour une pression de service maximale de 52 bar.

### Installation

#### Remarque :

Le corps du filtre est livré sans élément filtrant et sans accessoire.

Le filtre doit être installé avec le couvercle supérieur vers le bas et le débit doit être dirigé vers le couvercle supérieur, tel qu'indiqué par la flèche du corps du filtre (fig. 1). Les éléments filtrants doivent être insérés après la soudure.

Le filtre est conçu pour supporter une pression interne élevée. Toutefois, il convient de concevoir le circuit de façon à éviter les pièges à liquide et réduire les risques de formation d'une pression hydraulique sous l'effet de la dilatation thermique. Veuillez à ce que le filtre soit protégé par un estampillage sur le corps du filtre (fig. 1). Veillez à protéger la plaque d'identification lorsque le filtre est repeint.

### Maintenance

#### Montage des accessoires :

Sac filtrant (fig. 4)  
Un sac filtrant de 50 μ (pos. E), en particulier pour la mise en service de l'installation, peut remplacer l'élément filtrant normal.

Montez le sac filtrant (maintenu en place par un porte-filtre) et veillez à positionner le sac filtrant correctement sur le filtre comme indiqué sur la fig. 4.

Le débit doit pouvoir traverser la cavité du sac filtrant. Dans le cas contraire, le sac ne fonctionne pas correctement.

### Démontage du filtre (fig. 3)

Avant d'intervenir sur les filtres, il est nécessaire de les isoler du système et d'éliminer tout le fluide frigorigène par évacuation à une pression nulle. Vérifiez la pression du fluide avant de dévisser et de retirer le couvercle supérieur.

Les éléments filtrants doivent être retirés sans utiliser d'outil.

### Soudure

Retirez le couvercle supérieur avant de souder (fig. 2), afin de ne pas endommager le joint d'étanchéité entre le corps du filtre et le couvercle supérieur. Veuillez à faire usage de matériaux et de procédures compatibles avec le matériau du corps du filtre, pour effectuer des soudures sur ce dernier.

Nettoyez l'intérieur du filtre pour évacuer les résidus de soudure une fois le soudage terminé, avant de procéder au remontage du filtre. Le couvercle supérieur peut rester en place uniquement si :

La température dans la zone comprise entre le corps du filtre et le couvercle supérieur lors de la soudure n'excède pas +150 °C.

Cette température dépend de la méthode de soudure appliquée ainsi que du refroidissement du corps du filtre pendant la soudure.

Le refroidissement peut être assuré, par exemple, en enrôlant un chiffon humide autour du corps du filtre. Veuillez à ce qu'aucune impureté ou résidu de soudure, etc. ne s'introduise dans le filtre pendant la soudure.

Le filtre doit être exempt de contraintes (pressions externes) après l'installation.

Les filtres ne doivent en aucun cas être montés dans des circuits où la sortie du filtre serait mise à l'atmosphère. La sortie du filtre doit systématiquement être raccordée au circuit ou ouverte comme il se doit, par exemple à l'aide d'un embout soudé.

### Nettoyage

Nettoyez les éléments filtrants en les rinçant et en les brossant à l'aide d'un produit approprié. L'utilisation d'acides puissants n'est pas recommandée. Essuyez l'élément filtrant ou le faire sécher avant inspection. Si l'élément filtrant est endommagé ou s'il est impossible d'enlever les dépôts, remplacez-le.

### Montage

Retirez toute impureté du filtre avant de procéder au montage.

### Remplacement du joint d'étanchéité

Changez le joint d'étanchéité du couvercle supérieur (pos. C) et du bouchon de vidange.

Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné avant de remplacer le couvercle supérieur et de serrer les vis (pos. A).

### Serrage (fig. 3)

Serrez les vis du couvercle supérieur (pos. A) à l'aide d'une clé dynamométrique, conformément au tableau de la fig. 3.

N'utilisez que des composants Danfoss d'origine, en particulier pour tout remplacement des joints d'étanchéité. Les matériaux des nouveaux composants sont homologués pour le fluide frigorigène utilisé.

En cas de doute, veuillez prendre contact avec Danfoss.

Placez l'élément filtrant (pos. D) par le dessous. L'élément s'ajuste au corps en forçant légèrement : aucun joint torique ni joint d'étanchéité n'est requis.

Si des inserts magnétiques font partie des accessoires, ajustez-les sur le couvercle supérieur avant de remplacer le couvercle.

## ESPAÑOL

### Refrigerantes

Apto para HCFC, HFC, R-717 (amoníaco), R-744 (CO<sub>2</sub>) y todos los refrigerantes inflamables.

Se recomienda limitar el uso de estos filtros a circuitos cerrados. Si desea obtener información complementaria, póngase en contacto con su distribuidor local de Danfoss.

### Rangos de presión y temperatura

De -60 a +150 °C (de -76 a +302 °F).

FIA 15-200:  
Los filtros están diseñados para soportar una presión de trabajo máxima de 52 bar (754 psig).  
Instalación

### Instalación

#### Nota:

En el momento de su entrega, la carcasa del filtro no incorpora la malla de filtro ni ningún tipo de accesorio.

El filtro debe instalarse con la tapa superior situada hacia abajo y el flujo debe dirigirse hacia dicha tapa superior, de acuerdo con el sentido indicado por la flecha situada en la carcasa del filtro (consulte la fig. 1). La malla de filtro debe instalarse tras realizar la soldadura. La carcasa del filtro está diseñada para soportar una presión interna elevada. Sin embargo, el sistema de tuberías debe diseñarse de tal forma que se eviten las acumulaciones de líquido y se reduzca el riesgo asociado a la presión hidráulica generada por la expansión térmica. Debe garantizarse que el filtro se encuentre protegido frente a los fenómenos transitorios asociados a la presión que puedan producirse en el sistema (por ejemplo, el fenómeno conocido como "golpe de ariete").

### Sentido de flujo recomendado

El filtro debe instalarse de forma que el flujo se dirija hacia la tapa superior, de acuerdo con el sentido indicado por la flecha situada en el costado de la carcasa del filtro (consulte la fig. 1). El flujo nunca debe producirse en sentido contrario al indicado.

### Soldadura

La tapa superior debe desmontarse antes de realizar la soldadura (consulte la fig. 2) para evitar posibles daños en la junta situada entre la carcasa y la tapa superior del filtro. Los materiales y métodos de soldadura aplicados a la carcasa del filtro deben ser compatibles con el material de la carcasa. La carcasa del filtro debe someterse a una limpieza interna para eliminar los restos de materiales de soldadura tras finalizar esta y antes de proceder a montar el filtro de nuevo.

Únicamente puede dejarse la tapa superior colocada si:

La temperatura en la zona situada entre la carcasa y la tapa superior del filtro no supera los +150 °C (+302 °F) durante la soldadura.

Dicha temperatura depende del método de soldadura empleado, así como de la refrigeración que pueda aplicarse a la carcasa del filtro durante la realización de la soldadura.

Por ejemplo, podría refrigerarse envolviendo la carcasa con un paño húmedo. Durante las operaciones de soldadura, asegúrese de que no se introduzcan en el filtro suciedad, restos de materiales de soldadura, etc. La carcasa del filtro no debe verse sometida a tensiones (cargas externas) tras su instalación.

Los filtros no deben montarse en sistemas en los que su lado de salida quede abierto a la atmósfera. El lado de salida del filtro siempre debe conectarse al sistema o quedar correctamente cerrado (por ejemplo, sellando una placa).

### Montaje

Elimine los restos de materiales de soldadura y la suciedad de las tuberías y la carcasa del filtro antes de proceder a su montaje.

Compruebe que la malla de filtro tiene un tamaño correcto antes de introducirla en la tapa superior; asimismo, compruebe que la junta no está dañada.

Coloque la malla de filtro (pos. D) desde abajo. La malla de filtro se encaja en la carcasa ejerciendo una ligera presión, sin necesidad de emplear juntas o juntas tóricas.

Sírvase utilizar accesorios magnéticos, acópelas a la tapa superior antes de volver a colocar esta.

### Apriete

Apriete la tapa superior empleando una llave dinamométrica y aplicando los valores de par de apriete especificados en la tabla (consulte la fig. 3).

Tenga en cuenta que deben respetarse los valores de par de apriete máximos indicados en la tabla (consulte la fig. 3), sin superarlos en ningún caso.

Si va a utilizar una válvula de drenaje como accesorio, deberá sustituir el tapón de drenaje por la válvula de drenaje.

### Colores e identificación

Los filtros FIA reciben una impresión de color rojo durante su fabricación. La identificación precisa de dichos filtros se lleva a cabo por medio de la placa de características situada en la tapa superior, así como de la estampación del cuerpo de los filtros. La superficie externa de la carcasa de los filtros debe protegerse frente a la corrosión aplicando un recubrimiento protector adecuado tras su instalación y montaje.

Se recomienda proteger la placa de características antes de pintar el filtro.

### Mantenimiento

#### Montaje de accesorios:

##### Bolsa filtrante (consulte la fig. 4)

Puede utilizar una bolsa filtrante de 50 µm (pos. E) en lugar de la malla de filtro normal, sobre todo a la hora de realizar la puesta en servicio de las instalaciones. Monte la bolsa filtrante de forma que quede sujetada por el soporte del filtro; asegúrese de colocar correctamente la bolsa filtrante en el filtro, tal como se muestra en la fig. 4.

El flujo debe atravesar la cavidad de la bolsa filtrante y a continuación salir de esta; de lo contrario, la bolsa no funcionará correctamente.

##### Desensamblaje del filtro (consulte la fig. 3)

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en el filtro, aíslelo del sistema y evacúe todo el refrigerante hasta que deje de existir presión por completo. Compruebe la presión de refrigerante antes de desenroscar y desmontar la tapa superior.

La malla de filtro debe desmontarse sin hacer uso de herramientas.

### Limpieza

Limpie la malla de filtro lavándola y cepillándola utilizando un disolvente adecuado. No recomendamos utilizar ácidos fuertes. La malla de filtro debe secarse con un paño o utilizando aire antes de proceder a su inspección. Si la malla está dañada o las partículas retenidas no pueden eliminarse deberá sustituirla.

### Montaje

Elimine la suciedad que pueda existir en la carcasa del filtro antes de volver a montarlo.

### Sustitución de la junta

Cambie la junta de la tapa superior (pos. C) y el tapón de drenaje.

Compruebe que la malla de filtro está correctamente colocada antes de proceder a montar la tapa superior y los pernos (pos. A).

### Apriete (consulte la fig. 3)

Apriete los pernos de la tapa superior (pos. A) empleando una llave dinamométrica y aplicando los valores de par de apriete especificados en la tabla (consulte la fig. 3).

Use únicamente piezas de repuesto originales fabricadas por Danfoss (incluidas las juntas). Los materiales con los que se fabrican las piezas de repuesto poseen las homologaciones pertinentes para el refrigerador correspondiente.

En caso de duda, póngase en contacto con su distribuidor local de Danfoss.

## ITALIANO

### Refrigeranti

Applicabile a HCFC, HFC, R717 (amoniacal), R744 (CO<sub>2</sub>) e tutti i refrigeranti infiammabili.

Il filtro è raccomandato solo per l'utilizzo in circuiti chiusi. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio vendite Danfoss di zona.

### Serraggio

Serrare il coperchio superiore con una chiave dinamometrica, ai valori indicati nella tabella (fig. 3).

Notare che è necessario rispettare le coppie massime riportate nella tabella (fig. 3); le coppie massime non devono essere mai superate. Se la valvola di scarico è stata selezionata come accessorio, il tappo deve essere sostituito con la valvola di scarico.

### Colori e identificazione

Le valvole FIA sono Pitturate con un primer ossidico rosso in fabbrica. L'identificazione precisa della valvola è possibile tramite la targhetta di identificazione sul coperchio superiore e tramite la stampigliatura sul corpo valvola. La superficie esterna dell'involucro della valvola deve essere protetta contro la corrosione con un rivestimento protettivo idoneo dopo l'installazione e il montaggio. Proteggere la targhetta di identificazione durante la rivenneratura della valvola.

### Manutenzione

#### Montaggio dell'accessorio:

##### Sacchetto filtro (fig. 4)

Un sacchetto di 50 µ (pos. E), per la messa in esercizio dell'impianto, può essere montato al posto dell'elemento filtrante.

Montare il sacchetto del filtro (tenuto in posizione dal portafiltro) e assicurarsi di posizionare correttamente il sacchetto nel filtro, come mostrato alla fig. 4.

Il flusso deve essere diretto nella cavità sacchetto filtro e quindi fuori dal sacchetto; in caso contrario, il sacchetto non funzionerà correttamente.

##### Smontaggio del filtro (fig. 3)

Prima di intervenire sulle valvole del filtro, isolare il filtro dal sistema e rimuovere tutto il refrigerante tramite evacuazione a pressione zero. Controllare la pressione del refrigerante prima di svitare e rimuovere il coperchio superiore. L'elemento filtrante deve essere rimosso senza l'uso di attrezzi.

### Pulizia

Pulire l'elemento filtrante utilizzando un solvente appropriato, lavando e spazzolando il filtro. Non si raccomanda l'uso di acidi aggressivi. L'elemento filtrante deve essere pulito con un panno o asciugato con un getto d'aria prima dell'ispezione. Se l'elemento è danneggiato o se eventuali sedimenti non possono essere rimossi, l'elemento filtrante deve essere sostituito.

### Montaggio

Rimuovere eventuale sporcizia dal corpo prima del montaggio della valvola.

### Sostituzione della guarnizione

Sostituire la guarnizione del coperchio superiore (pos. C) e del tappo di scarico.

Controllare che l'elemento filtrante sia posizionato correttamente prima di rimontare il coperchio superiore e i bulloni (pos. A).

### Serraggio (fig. 3)

Serrare i bulloni del coperchio superiore (pos. A) con una chiave dinamometrica secondo la tabella alla fig. 3

Utilizzare solo parti originali Danfoss (compresa le guarnizioni) per la sostituzione. I materiali dei nuovi componenti sono certificati per il refrigerante pertinente.

In caso di dubbio, contattare l'ufficio vendite Danfoss di zona.

## 中文

### 制冷剂

适用于 HCFC, HFC, R717 (氨),  
R 744(CO<sub>2</sub>)以及所有可燃性制冷剂。

建议该过滤器仅用于闭合线路。详情请联系当地Danfoss销售处。

### 压力和温度范围

-60/+150°C (-76/+302°F)

### FIA 15-200:

这些过滤器的最大工作压力为 52 bar (754 psi g)

### 安装

#### 注意：

在交付时，过滤器外壳没有配备过滤器元件或配件

安装该过滤器时，顶盖必须向下，流量必须朝向顶盖，方向为过滤器外壳上的箭头所示方向（图1）。焊接后必须插入过滤器元件。

过滤器外壳可以承受很高的内部压力。但是，管道系统的设计应避免液阱并减少热膨胀所造成液压风险。必须确保过滤器不受系统中“液锤”等压力动态的影响。

### 建议流向

安装过滤器时，流向必须朝向顶盖，与阀体侧的箭头所示方向相同（图1）。禁止相反方向的流量。

### 焊接

在焊接前应移除顶盖（图2），以避免对过滤器主体和顶盖之间的垫圈造成损坏。只有与阀套材料相兼容的材料和焊接方法才能用于阀套。

应对过滤器内部进行清理，以便在重新组装阀门之前去除焊接完成时的焊接碎片。

在以下情况下可以不用取下顶盖：

### 焊接期间阀体和顶盖之间区域的温度不超过

+150°C/+302°F。  
该温度取决于焊接方法和焊接期间过滤器主体的冷却。  
(可以通过在过滤器主体周围包裹湿布来确保冷却) 确保焊接期间没有灰尘、焊接碎片等进入过滤器。  
安装后过滤器外壳不得有压力(外部负载)。

过滤器不得安装在过滤器出口端向空中开放的系统内。  
过滤器出口侧必须始终与系统连接或正常脱盖，例如与焊接端板。

### 组装

在组装阀门之前应清除阀体上的所有灰尘。  
更换垫圈  
更换顶盖的垫圈(位置C)和排水塞。

在重新安装顶盖和螺栓(位置A)之前必须检查过滤器元件的位置是否正确。

从底部安装过滤器元件(位置D)该元件稍微用力便可安装在外壳内，无需使用O型环。

如果选择磁铁插入物作为配件，应在更换顶盖之前将其安装在顶盖上。

### 拧紧

使用扭矩扳手拧紧顶盖，并达到表中规定的数值（图3）。

请务必遵守包含最大扭矩的该表（图3），切勿超过。

如果选择排水阀作为配件，排水阀应更换排水塞。

### 色彩和识别

FIA 阀门在工厂使用红丹底漆粉刷。通过顶盖上的 ID 牌和阀体上的印章可以准确识别阀门。安装和组装后，阀套外表面必须使用适当的保护层防止腐蚀。

在重新粉刷阀门时务必对ID牌进行保护。  
维护

### 配件安装：

#### 过滤袋 (图4)

50 μ 过滤袋(位置E)，尤其是用于设备试运行的过滤袋，可以替换正常过滤器元件。

安装过滤袋(由过滤器支架固定)并确保如图4所示以正确方式更换过滤器内的过

滤袋。

流量必须流入过滤袋洞并流出，否则过滤袋无法发挥正常功能。

### 拆卸过滤器 (图3)

在维修过滤器阀门之前，应使其与系统绝缘并通过泄压至零压力移除所有制冷剂。在拧松和移除顶盖之前应检查制冷剂压力。

移除过滤器元件时不得使用工具

### 清理

使用适当的溶剂进行冲刷，对过滤器元件进行清理。不建议使用强酸。在检查之前必须将过滤器元件擦净并吹干。如果元件受损或无法移除沉淀物，必须更换过滤器元件。

### 组装

在组装阀门之前应清除阀体上的所有灰尘。

### 更换垫圈

更换顶盖的垫圈(位置C)和排水塞。

在重新安装顶盖和螺栓(位置A)之前必须检查过滤器元件的位置是否正确。

### 拧紧 (图3)

根据图3中的表使用扭矩扳手拧紧顶盖螺栓(位置A)。

务必使用原装 Danfoss 零件(包括垫圈)进行更换。新零件的材料应经证明适合相关制冷剂。

如有疑问，请联系当地Danfoss 销售处。

## POLSKI

### Czynniki chłodnicze

Dotyczy czynników chłodniczych HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO<sub>2</sub>) i wszystkich łatwopalnych czynników chłodniczych.

Filtry te zaleca się stosować wyłącznie w obiegach zamkniętych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss.

### Zakres ciśnienia i temperatury

-60/+150°C (-76/+302°F).

### FIA 15-200:

Maksymalne ciśnienie robocze filtrów wynosi 52 bary (754 psi g).

### Montaż filtru

#### Uwaga:

W dostarczanej obudowie filtru nie ma wkładu ani akcesoriów.

Filtr należy zamontować pokrywą skierowaną w dół, a przepływ powinien być skierowany pod pokrywę, zgodnie ze strzałką na boku korpusu filtru (rys. 1). Wkład filtru należy zamontować po zakończeniu spawania. Obudowa filtru została tak zaprojektowana, aby mogła wytrzymać wysokie ciśnienie. Jednak układ rurociągów powinien być zaprojektowany tak, aby uniknąć zamkniętych przestrzeni cieczowych i zmniejszyć ryzyko wzrostu ciśnienia spowodowanego rozszerzalnością cieplną. Należy zapewnić ochronę filtru przed impulsami wysokiego ciśnienia wynikającymi, z uderzeń hydraulicznych.

### Zalecany kierunek przepływu

Filtrowy powinien być zamontowany w taki sposób, aby przepływ był skierowany pod pokrywę, zgodnie ze strzałką na boku korpusu filtru (rys. 1). Przepływ w kierunku przeciwnym jest niedopuszczalny.

### Spawanie

Przed rozpoczęciem spawania należy zdementować pokrywę filtru (rys. 2), aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki znajdującej się między korpusem a pokrywą. Do spawania elementów do korpusu filtru można stosować tylko materiały i metody spawania zgodne z materiałem korpusu. Po zakończeniu spawania, a przed ponownym zamontowaniem wkładu filtru, należy oczyścić wnętrze korpusu z okruchów spawalniczych.

Można nie wymontowywać górnej pokrywy pod warunkiem, że: Temperatura w przestrzeni między korpusem filtru a górą pokrywy podczas spawania nie przekroczy +150°C/+302°F.

Temperatura zależy od metody spawania oraz ewentualnego chłodzenia korpusu filtru podczas spawania (można np. owinać korpus filtru mokrą tkanią). Należy sprawdzić, czy podczas spawania nie przedostały się do filtru żadne zanieczyszczenia, okruchy spawalnicze itp. Po montażu korpusu filtru nie może podlegać zewnętrznemu naprężeniu mechanicznemu.

Filtry FIA nie mogą być montowane w instalacjach, w których wylot filtru jest otwarty do atmosfery. Wylot filtra musi być zawsze połączony z instalacją lub należy zaślepić np. przyspawianą dźwignią.

### Montaż elementów filtru

Przed złożeniem należy usunąć z rur oraz z korpusu filtru okruchy spawalnicze i wszelkie zanieczyszczenia. Przed montażem wkładu filtru w pokrywę należy sprawdzić, czy wkład ma prawidłowe wymiary, a uszczelka jest nieuszkodzona.

Złożyć wkład filtru (poz. D) do dołu. Wkład wchodzi do obudowy na lekki wcisk; nie są stosowane żadne uszczelki ani pierścienie O-ring. Jeżeli jako wyposażenie dodatkowe wybrano wkładkę magnetyczną, należy ją zamocować w pokrywie filtru (przed założeniem pokrywy).

### Dokręcenie

Dokręcić pokrywę kluczem dynamometrycznym momentem podanym w tabeli (rys. 3).

Uwaga: należy przestrzegać maksymalnych momentów dokręcania podanych w tabeli (rys. 3); nigdy nie wolno ich przekraczać.

Jeżeli jako wyposażenie dodatkowe wybrano zawór spustowy do korek spustowej należy zastąpić zaworem spustowym.

### Kolory i identyfikacja

Filtry FIA są malowane w fabryce czerwonym podkładem gruntującym. Filtry można precyzyjnie identyfikować na podstawie tabliczki identyfikacyjnej znajdującej się na pokrywie oraz na podstawie cechy numeratora na korpusie filtru. Po złożeniu i zamontowaniu filtra należy zabezpieczyć jego zewnętrzna powierzchnię przed korozją, odpowiednią powłoką ochronną.

Przed przystąpieniem do malowania filtru zaleca się zabezpieczenie tabliczki identyfikacyjnej.

### Serwis

#### Montaż akcesoriów:

##### Filtrowy (rys. 4)

Filtr workowy 50 μ (poz. E) może zastąpić zwykły wkład filtru, szczególnie podczas uruchamiania instalacji.

Filtr workowy (utrzymywany na miejscu przez uchwyt filtru) musi być prawidłowo umieszczony w korpusie, tak jak to pokazano na rys. 4. Strumień musi wpływać w całości do filtra workowego; w przeciwnym razie filtr nie będzie działać prawidłowo.

##### Demontaż elementów filtru (rys. 3)

Przed rozpoczęciem obsługi serwisowej filtr należy zamknąć zawory docinające przed i za filtrem a następnie usunąć z niego cały czynnik chłodniczy, i wyrównać ciśnienie wewnętrzne z atmosferycznym. Przed odkręceniem i zdjęciem pokrywy sprawdzić ciśnienie czynnika chłodniczego.

Wkład filtru należy wyjąć bez użycia narzędzi.

### Czyszczanie

Oczyszczyć wkład filtru odpowiednim rozpuszczalnikiem metodą plukania i szczotkowania. Nie zaleca się stosowania silnych kwasów. Przed kontrolą stanu wkładu filtru należy go wytrzeć lub przedmuchać sprężonym powietrzem do sucha. Jeśli wkład jest uszkodzony lub nie można usunąć osadów, należy go wymienić.

### Montaż elementów filtru do instalacji

Przed zamontowaniem wkładu filtru oczyścić dokładnie wnętrze korpusu.

### Wymiana uszczelki

Wymienić uszczelki: pokrywy (poz. C) i korka spustowego.

Przed ponownym zamontowaniem pokrywy i dokręceniem śrub (poz. A) sprawdzić, czy wkład filtru jest prawidłowo założony.

### Dokręcenie (rys. 3)

Dokręcić śruby pokrywy (poz. A) kluczem dynamometrycznym momentem podanym w tabeli na rys. 3.

Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Danfoss, łącznie z uszczelkami. Materiały, z których wykonano nowe części, mają atest dopuszczający je do użytku z określonym czynnikiem chłodniczym.

Wrazie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss.



**Danfoss A/S**Climate Solutions • [danfoss.com](http://danfoss.com) • +45 7488 2222

Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other technical data in product manuals, catalogues, descriptions, advertisements, etc., and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download, shall be considered informative, and is only binding if and to the extent such information is made in a quotation or order confirmation. Danfoss cannot accept any responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, fit or function of the product.

All trademarks in this material are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.